



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области  
603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Чкаловск

606540 г. Чкаловск ул. Ленина дом 76, тел./факс 4-22-01;  
«Телефон доверия»: (83160) 4-22-01 ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловск

г. Чкаловск  
(место составления акта)

«29» июня 2018 года  
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 65

По адресу: /адресам

Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Инженерная, д. 4, Литера А1  
место проведения проверки

На основании:

*распоряжения № 65 от 25 июня 2018 года*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая / выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении

НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА "УМКА"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 27 " июня 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. " 29 " июня 2018 г. Продолжительность 3 рабочих дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

*3 рабочих дня*

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г.  
Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Белюсова А.В.

27.06.2018 г. 10 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Дашков Денис Иванович – Главный Государственный инспектор г.о.г. Чкаловск по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

*Белюсова Анна Вячеславовна – председатель НРОО ИЦСиД «Умка»*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**  
**(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)**

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

1.	Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте разработана с отступлениями от требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. Правила противопожарного режима в РФ п. 2, п. 461, 462.	Белоусова А.В. - председатель
2.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Правила противопожарного режима в РФ п. 3.	Белоусова А.В. - председатель
3.	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума. Правила противопожарного режима в РФ п. 3, НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 31	Белоусова А.В. - председатель
4.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Правила противопожарного режима в РФ п. 6.	Белоусова А.В. - председатель
5.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации (далее АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ)). Правила противопожарного режима в РФ п. 61.	Белоусова А.В. - председатель
6.	Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС СОУЭ – не заключен договор на техническое обслуживание с организацией, имеющей лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Правила противопожарного режима в РФ п. 63, постановление Правительства РФ от 25 октября 2006 г. № 625.	Белоусова А.В. - председатель
7.	Не организовано, не реже 1 раза в квартал, проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ, п. 61.	Белоусова А.В. - председатель
8.	Отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемисточника. Правила противопожарного режима в РФ п. 55; п. 8.6 СП 8.13130.2009.	Белоусова А.В. - председатель
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:		
9.	Прибор приемно-контрольный автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала при этом помещение, где установлен прибор, не оборудовано охранной сигнализацией и не защищено от несанкционированного доступа.	Белоусова А.В. - председатель



Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 83, 91, 103; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; НПБ 88-2001 п.12.48\*.- ранее действовал.

10. Части зданий различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно: Противопожарная перегородка, отделяющая центр Умка (Ф4.1) от помещений бытового обслуживания (Ф3) не выполнена противопожарной 1-го типа.

Белоусова А.В. -  
председатель

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 52, глава 16, статья 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.2.; СНИП 21-01-97\* п.7.4 – ранее действовал.

11. На путях эвакуации отделка потолков выполнена материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности.

Белоусова А.В. -  
председатель

Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89, статья 134; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; СНИП 21-01-97\* п.6.25\*-ранее действовал.

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

**нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

*Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29 июня 2018 г. № 65 / 1 / 44*

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Д.И. Дашков*

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Белоусова Анна Вячеславовна – председатель ПРОСИЦСид «Умка»*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«    »

2018 год

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)