

v3

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка

Форма КНМ: Выездная

Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Способ проведения контрольной закупки:

Описание:

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ – Федеральный государственный пожарный надзор.

Дата начала КНМ: 02.07.2020

Дата окончания КНМ: 09.07.2020

Месяц проведения КНМ: Июль

Срок проведения (дней): 20 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 45 от 29.06.2020

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ № от

Цели, задачи, предмет КНМ:

проверки фактов, указанных в мотивированном представлении от 22.06.2020 года, создающих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, допущенных НРОО ИЦСИД «УМКА».

Основание регистрации КНМ:

1.	Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовые основания проведения КНМ:

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
 Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	подпункт «а» пункт 2 часть 2 статья 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; абзацы 1-6, 10, 14, 18-21, 24-25 статьи 6, пункт 3 абзаца 5 статьи 6.1, абзацы 7-8 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; подпункты А, Е пункта 5 положения «О Федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».	Р., гл., ст., п.,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Рассмотрение документов юридического лица (проектная документация, акты скрытых работ, разрешительная документация по монтажу коммуникаций и оборудования в лестничных клетках многоквартирного дома); обследование используемых при осуществлении деятельности зданий, сооружений, помещений.	02.07.2020	29.07.2020


Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

1.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
----	-----------------------------------------------------------------------

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Дашков Денис Иванович	Начальник ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловск	Проверяющий
2.	Платыгин Александр Сергеевич	Инспектор ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловски	Проверяющий
3.	Сарапкин Алексей Викторович	Дознаватель ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловск	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Нижегородская область , Прокуратура Нижегородской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Решения по заявлению: Не требует согласования на основании приказа № от

Основания отказа

--	--

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 29.06.2020

Место вынесения решения:

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»

ОГРН 1185275030533

ИНН 5236008306

Категория риска: Средний риск (4 класс)

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	Нижегородская обл., Чкаловский район, г. Чкаловск, ул. Инженерная, д. 4, Литера А1, комната 3	Место нахождения юридического лица	Иное	Средний риск (4 класс)	
2.	Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118	Место фактического осуществления деятельности	Иное	Средний риск (4 класс)	

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Нарочно Дата уведомления: 02.07.2020

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат

№ 1

Объект проведения КНМ:

Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



Дата и время составления акта о проведении КНМ: 09.07.2020 16:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 606541, Нижегородская обл, Чкаловский р-н, Чкаловск г, Ленина ул, дом 76

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ 02.07.2020 10:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 6 Часов:

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Дашков Д.И.	начальник ОНДиПР	Проверяющий
2.	Сарапкин А.В.	дознаватель ОНДиПР	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Белоусова А.В.	председатель	Представитель


Сведения о результатах проведения КНМ

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



Нарушение

№ 1

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: При изменении функционального назначения здания (используется по факту не как дачный жилой дом -Ф1.4, а как здание с пребыванием детей, в том числе с ограниченными возможностями -Ф1.1), не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. Правила противопожарного режима в РФ п. 23о; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, часть 3 статьи 80.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23о; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, часть 3 статьи 80.	Р. , гл. , ст. , п. ,


Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	При изменении функционального назначения здания (используется по факту не как дачный жилой дом -Ф1.4, а как здание с пребыванием детей, в том числе с ограниченными возможностями - Ф1.1), не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



				настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение	№
-----------	---

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушении:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



--	--	--

Нарушение

№ 2

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: В здании не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация

с дублированием сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны, с проектным обоснованием по количеству, размещению элементов указанной системы на объекте. Правила противопожарного режима в РФ п. 61; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 46, 54, 83, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А, табл. А1 п. 9; НПБ 110-03 табл. 1, п. 9- ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 46, 54, 83, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А, табл. А1 п. 9; НПБ 110-03 табл. 1, п. 9- ранее действовал.	Р., гл., ст., п.,


Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	В здании не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация с дублированием сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны, с проектным обоснованием по количеству,

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



				размещению элементов указанной системы на объекте. Правила противопожарного о режима в РФ п. 61; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 46, 54, 83, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А, табл. А1 п. 9; НПБ 110-03 табл. 1, п. 9- ранее действовал.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение

№

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушении:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Нарушение

№ 3

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: В здании не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с проектным обоснованием соответствующего оповещения персонала, а также обеспечения нормативного уровня звука. Правила противопожарного режима в РФ п. 61; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 84; СП 3.13130.2009 табл. 2; НПБ 104-03 табл. 2 - ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:


№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 84; СП 3.13130.2009 табл. 2; НПБ 104-03 табл. 2 - ранее действовал.	Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	В здании не смонтирована

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06



Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области

				система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с проектным обоснованием соответствующего оповещения персонала, а также обеспечения нормативного уровня звука. Правила противопожарного режима в РФ п. 61; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 84; СП 3.13130.2009 табл. 2; НПБ 104-03 табл. 2 - ранее действовал.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение №

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:


Положение нарушенного правового акта:

№	Документ	Раздел документа
---	----------	------------------

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



п/п		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Нарушение

№ 4

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия с применением деревянных конструкций, не имеют класс пожарной опасности не ниже КО (15).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 52, ст. 87; СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; СНиП 2.08.02-89* табл. 1 примечание 2 – ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 52, ст. 87; СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; СНиП 2.08.02-89* табл. 1 примечание 2 – ранее действовал.	Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	Стены внутренней стороны, перегородки перекрытия применением деревянных конструкций, не имеют класс пожарной опасности не ниже КО (15). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 52, ст. 87; СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; СНИП 2.08.02-89* табл. 1 примечание 2 – ранее действовал.

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение

№

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:


Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Нарушение

№ 5

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Ширина лестничного марша менее 1,35 м. Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.5; СНиП 21-01-97* п. 6.29- ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.5; СНиП 21-01-97* п. 6.29- ранее действовал.	Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№	Реквизиты	Дата вынесения	Срок исполнения	Содержание
13.07.2020 17:27				

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
 Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



п/п	предписания	предписания	предписания	предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	Ширина лестничного марша менее 1,35 м. Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.5; СНиП 21-01-97* п. 6.29-ранее действовал.

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение

№

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Нарушение

№ 6

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01-97* п. 6.17- ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01-97* п. 6.17- ранее действовал.	Р., гл., ст., п.,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
 Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



				выхода из здания. Правила противопожарного о режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01-97* п. 6.17-ранее действовал.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение	№
-----------	---

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа


Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Нарушение

№ 7

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Наружные лестницы и площадки (перед входом в здание) высотой от уровня тротуара более 0,45 м не обеспечены соответствующими ограждениями. Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3; СНиП 21-01-97* п. 6.28*- ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3; СНиП 21-01-97* п. 6.28*- ранее действовал.	Р., гл., ст., п.,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	Наружные лестницы и площадки (перед входом в здание) высотой от уровня тротуара более 0,45 м не обеспечены

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
 Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



				соответствующими ограждениями. Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3; СНиП 21-01-97* п. 6.28*- ранее действовал.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение	№
-----------	---

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



--	--	--	--	--

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Нарушение

№ 8

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м.

Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16- ранее действовал.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16- ранее действовал.	Р. , гл. , ст. , п. ,


Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м. Правила противопожарного режима в РФ п.

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



			33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16-ранее действовал.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

Нарушение

№

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю

№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
 Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



п/п		

Нарушение

№ 9

Результат: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, юго-восточнее д. Гребнево, участок №118

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.
 Правила противопожарного режима в РФ п. 55; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 62,68; СП 8.13130.2009 п. 8.6.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 62,68; СП 8.13130.2009 п. 8.6.	Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	45/1/18	09.07.2020	16.07.2020	На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием

13.07.2020 17:27

Мероприятие по контролю
№ 522004445865 от 29.06.2020 16:33:06

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое лицо: Нижегородской региональной общественной организации инклюзивный центр семьи и детства «УМКА»
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Нижегородской области



				<p>светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. Правила противопожарного режима в РФ п. 55; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 62,68; СП 8.13130.2009 п. 8.6.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ДАП ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, ст. 2.10 КоАП РФ

