



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Чкаловск

606540 г. Чкаловск ул. Ленина дом 76, тел./факс 4-22-01;
«Телефон доверия»: (83160) 4-22-01 ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловск

Предписание № 65 / 1 / 44

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА "УМКА"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора
городского округа город Чкаловск по пожарному надзору

№ 65 от 25 июня 2018 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
с " 27 " июня 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. " 29 " июня 2018 г.

проведена проверка

Главным Государственным инспектором г.о.г. Чкаловск по пожарному надзору
старшим лейтенантом внутренней службы Дашковым Денисом Ивановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

**НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА "УМКА"**

по адресу: Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Инженерная, д. 4, Литера А1

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с **Белюсовой Анной Вячеславовной – председателем НРОО ИЦСиД «Умка»**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте разработана с отступлениями от требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	Правила противопожарного режима в РФ п. 2, п. 461, 462.	01.06.2019	
2.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3.	01.06.2019	

3.	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3, НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 31	01.06.2019	
4.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 6.	01.06.2019	
5.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации (далее АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ)).	Правила противопожарного режима в РФ п. 61.	01.06.2019	
6.	Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС СОУЭ – не заключен договор на техническое обслуживание с организацией, имеющей лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.	Правила противопожарного режима в РФ п. 63, постановление Правительства РФ от 25 октября 2006 г. № 625.	01.06.2019	
7.	Не организовано, не реже 1 раза в квартал, проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61.	01.06.2019	
8.	Отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55; п. 8.6 СП 8.13130.2009.	01.06.2019	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
9.	Прибор приемно-контрольный автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала при этом помещение, где установлен прибор, не оборудовано охранной сигнализацией и не защищено от	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статьи 83, 91, 103; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; НПБ 88-2001 п.12.48*.-	01.06.2019	

	несанкционированного доступа.	ранее действовал.		
10.	Части зданий различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно: Противопожарная перегородка, отделяющая центр Умка (Ф4.1) от помещений бытового обслуживания (Ф3) не выполнена противопожарной 1-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 52, глава 16, статья 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.2.; СНиП 21-01-97* п.7.4 – ранее действовал.	01.06.2019	
11.	На путях эвакуации отделка потолков выполнена материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89, статья 134; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; СНиП 21-01-97* п.6.25*-ранее действовал.	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор
г.о.г. Чкаловск по пожарному надзору Дашков Д.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Белоусова Анна Вячеславовна – председатель НРОО ИЦСиД «Умка»

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2018 г.

